DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ȘI MICROBIOLOGIE APĂ - înregistrat M.S. nr. 628/26.05.2025
Operator de date cu caracter personal nr.14781

RAPORT DE INCERCARE NR. 1676 DATA: 22.10.2026

BENEFICIAR/ ADRESA: **UAT PODU TURCULUI**

TIPUL PROBEI: apă potabilă
PUNCT PRELEVARE: IZVOR CAPTAT/ CABESTI
IZVOR CAPTAT: NR.302, SAT CABESTI

PRELEVAT DE : **DSPJ BACAU / PROGRAM / PV / 124 / 22.10.2026 /**
Data intrării probei în laborator: 22.10.2026 Durata efectuării încercării: 72h

Mod de prelevare încercări microbiologice - conform SR EN ISO 19458:2007
Mod de prelevare încercări fizico-chimice - conform: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR ISO 5667-5:2017

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
pH	unitati pH	SR ISO 10523:2012	6,5 - 9,5	7,55
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale	0,24
Conductivitate electrică	µS/cm	SR EN 27888/1997	max. 2500	862,7
Amoniu	mg NH_4^+/l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0,5	0,158
Nitriti	mg NO_2^-/l	SR ISO 26777:2006	max. 0,1 / max. 0,5	0,002
Nitrati	mg NO_3^-/l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	7,09
Indice de permanganat	mg O_2/l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	1,02
Suma de calcium si magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	22,60

Lucrat de: DIACONU MIHAELA, Biolog Medical Specialist, Hematologie și Chimie Sanitară, Doctor Inginerie Chimică, Cod 340149

NOVAC ALINA, BIOCHIMIST MEDICAL PRINCIPAL -BIOCHIMIE MEDICALA, SPECIALIST CHIMIE SANITARA

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017	0	> 80
Escherichia coli	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	0
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	37
Pseudomonas aeruginosa	UFC/100 mL	SR EN ISO 16266:2008	—	———

„>" = peste limita superioară de numărare.
„<" = sub limita de detectie / sub limita inferioară raportabilă, după caz, conform volumului analizat și procedurii interne.

Lucrat de: DR.CHIMIE AURELIAN, Medic Primar, Medic Șef Laborator, cod 6100

Aprobat,
Coordonator laborator

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ȘI MICROBIOLOGIE APĂ - înregistrat M.S. nr. 628/26.05.2025
Operator de date cu caracter personal nr.14781

RAPORT DE INCERCARE NR. 1672 DATA: 22.10.2026

BENEFICIAR/ ADRESA: **UAT PODU TURCULUI**

TIPUL PROBEI: apă potabilă FANTANA/ SIRBI
PUNCT PRELEVARE: **FANTANA PUBLICA: FAM.GRIGORAS MARIA, STR.PRINCIPALA, NR.155, SAT SIRBI**

PRELEVAT DE : **DSPJ BACAU / PROGRAM / PV / 124 / 22.10.2026 /**
Data intrării probei în laborator: 22.10.2026 Durata efectuării încercării: 72h

Mod de prelevare încercări microbiologice - conform SR EN ISO 19458:2007
Mod de prelevare încercări fizico-chimice - conform: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR ISO 5667-5:2017

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
pH	unitati pH	SR ISO 10523:2012	6,5 - 9,5	7,34
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale	2,64
Conductivitate electrică	µS/cm	SR EN 27888/1997	max. 2500	980,2
Amoniu	mg NH_4^+/l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0,5	0,028
Nitriti	mg NO_2^-/l	SR ISO 26777:2006	max. 0,1 / max. 0,5	0,088
Nitrati	mg NO_3^-/l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	131,80
Indice de permanganat	mg O_2/l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	1,15
Suma de calciu si magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	25,39

Lucrat de: DIACONU MIHAELA Biolog Medical Specialist Hematologie și Chimie Sanitară Doctor Inginerie Chimică Cod 340149

NOVAC ALINA BIOCHIMIST MEDICAL PRINCIPAL BIOCHIMIE MEDICALĂ SPECIALIST CHIMIE SANITARA COD 340064

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017	0	> 80
Escherichia coli	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	4
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	> 80
Pseudomonas aeruginosa	UFC/100 mL	SR EN ISO 16266:2008	—	———

„>" = peste limita superioară de numărare.
„<" = sub limita de detecție / sub limita inferioară raportabilă, după caz, conform volumului analizat și procedurii interne.

Lucrat de: DR.CHIMIS AURELIAN Medic Primar Medicina de laborator Cod [illegible]

Aprobat,
Coordonator laborator

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ȘI MICROBIOLOGIE APĂ - înregistrat M.S. nr. 628/26.05.2025
Operator de date cu caracter personal nr.14781

RAPORT DE INCERCARE NR. 1673 DATA: 22.10.2026

BENEFICIAR/ ADRESA: **UAT PODU TURCULUI**

TIPUL PROBEI: apă potabilă — IZVOR CAPTAT/ BALANESTI
PUNCT PRELEVARE: **IZVOR CAPTAT: NR.30, SAT BALANESTI**

PRELEVAT DE : **DSPJ BACAU / PROGRAM / PV / 124 / 22.10.2026 /**
Data intrării probei în laborator: **22.10.2026** Durata efectuării încercării: 72h

Mod de prelevare încercări microbiologice - conform SR EN ISO 19458:2007
Mod de prelevare încercări fizico-chimice - conform: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR ISO 5667-5:2017

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
pH	unitati pH	SR ISO 10523:2012	6,5 - 9,5	7,17
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale	0,40
Conductivitate electrică	µS/cm	SR EN 27888/1997	max. 2500	1189,0
Amoniu	mg NH_4^+/l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0,5	0,018
Nitriti	mg NO_2^-/l	SR ISO 26777:2006	max. 0,1 / max. 0,5	<limita de masurare
Nitrati	mg NO_3^-/l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	17,42
Indice de permanganat	mg O_2/l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	0,96
Suma de calciu si magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	25,53

Lucrat de: MACONU MIHAELA Biolog Medical Specialist Hematologie și Chimie Sanitară Doctor Inginerie Chimică Cod 340149

NOVAC ALINA BIOCHIMIST MEDICAL PRINCIPAL - BIOCHIMIE MEDICALA SPECIALIST CHIMIE SANITARA COD 340064

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017	0	66
Escherichia coli	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	0
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	5
Pseudomonas aeruginosa	UFC/100 mL	SR EN ISO 16266:2008	---	----------

„>" = peste limita superioară de numărare.
„<" = sub limita de detecție / sub limita inferioară raportabilă, după caz, conform volumului analizat și procedurii interne.

Lucrat de: ing. CHIMIS AURELIAN Medic Primar Medicina de laborator cod 175100

Aprobat,
Coordonator laborator

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ȘI MICROBIOLOGIE APĂ - înregistrat M.S. nr. 628/26.05.2025
Operator de date cu caracter personal nr.14781

RAPORT DE INCERCARE NR. 1674 DATA: 22.10.2026

BENEFICIAR/ ADRESA: **UAT PODU TURCULUI**

TIPUL PROBEI: apă potabilă FANTANA/ LEHANCEA
PUNCT PRELEVARE: **FANTANA PUBLICA: FAM.GUGUIAN, NR.50, SAT LEHANCEA**

PRELEVAT DE : **DSPJ BACAU / PROGRAM / PV / 124 / 22.10.2026 /**
Data intrării probei în laborator: 22.10.2026 Durata efectuării încercării: 72h

Mod de prelevare încercări microbiologice - conform SR EN ISO 19458:2007
Mod de prelevare încercări fizico-chimice - conform: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR ISO 5667-5:2017

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
pH	unitati pH	SR ISO 10523:2012	6,5 - 9,5	7,20
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale	1,35
Conductivitate electrică	µS/cm	SR EN 27888/1997	max. 2500	2047,4
Amoniu	mg NH_4^+/l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0,5	0,044
Nitriti	mg NO_2^-/l	SR ISO 26777:2006	max. 0,1 / max. 0,5	0,004
Nitrati	mg NO_3^-/l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	532,50
Indice de permanganat	mg O_2/l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	0,96
Suma de calciu si magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	53,25

Lucrat de: DIACONU MIHAELA, Biolog Medical Specialist, Hematologie și Chimie Sanitară, Doctor Inginerie Chimică, Cod 340149

NOVAC ALINA, BIOCHIMIST MEDICAL, PRINCIPAL BIOCHIMIE MEDICALA, SPECIALIST CHIMIE SANITARA, COD 340064

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017	0	> 80
Escherichia coli	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	4
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	45
Pseudomonas aeruginosa	UFC/100 mL	SR EN ISO 16266:2008	—	———

„>" = peste limita superioară de numărare.
„<" = sub limita de detecție / sub limita inferioară raportabilă, după caz, conform volumului analizat și procedurii interne.

Lucrat de: BALOHAS AURELIAN, Medic Igienist, Medicină de laborator, cod [illegible]5100

Aprobat,
Coordonator laborator

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ȘI MICROBIOLOGIE APĂ - înregistrat M.S. nr. 628/26.05.2025
Operator de date cu caracter personal nr.14781

RAPORT DE INCERCARE **NR. 1675** **DATA: 22.10.2026**

BENEFICIAR/ ADRESA: **UAT PODU TURCULUI**

TIPUL PROBEI: apă potabilă IZVOR CAPTAT/ PLOPU
PUNCT PRELEVARE: **IZVOR CAPTAT: NR.3, SAT PLOPU**

PRELEVAT DE : **DSPJ BACAU / PROGRAM / PV / 124 / 22.10.2026 /**
Data intrării probei în laborator: **22.10.2026** Durata efectuării încercării: 72h

Mod de prelevare încercări microbiologice - conform SR EN ISO 19458:2007
Mod de prelevare încercări fizico-chimice - conform: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR ISO 5667-5:2017

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
pH	unitati pH	SR ISO 10523:2012	6,5 - 9,5	7,00
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale	0,41
Conductivitate electrică	µS/cm	SR EN 27888/1997	max. 2500	1366,4
Amoniu	mg NH_4^+/l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0,5	0,060
Nitriti	mg NO_2^-/l	SR ISO 26777:2006	max. 0,1 / max. 0,5	<limita de masurare
Nitrati	mg NO_3^-/l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	16,42
Indice de permanganat	mg O_2/l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	1,60
Suma de calciu si magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	25,22

Lucrat de: DIACONU MIHAELA, Biolog Medical Specialist, Hematologie și Chimie Sanitară, Doctor Inginerie Chimică, Cod 340149

NOVAC ALINA, BIOCHIMIST MEDICAL PRINCIPAL BIOCHIMIE MEDICALA, SPECIALIST CHIMIE SANITARA, COD 340064

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017	0	> 80
Escherichia coli	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	> 80
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	> 80
Pseudomonas aeruginosa	UFC/100 mL	SR EN ISO 16266:2008	—	———

„>" = peste limita superioară de numărare.
„<" = sub limita de detecție / sub limita inferioară raportabilă, după caz, conform volumului analizat și procedurii interne.

Lucrat de: CRĂCHIMIS AURELIAN, Medic Primar, Medicină de laborator, Cod 5100

Aprobat,
Coordonator laborator

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.