Sigilat digital de:
Directia de Sanatate Publica Bacau
Inregistrat cu: Nr. lucrare 206/20544 din 04.11.2026 / Nr. act (RU)20545 din 04.11.2026
Data: 04.11.2026 12:17:54 (GMT+02:00)

Către,
PRIMARIA PODU TURCULUI
SPRE ȘTIINȚA MEDICILOR DE FAMILIE

In cadrul Programelor Naționale de sănătate **PN V, Ob. 1 "SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII APEI DE FÂNTÂNĂ ŞI A APEI ARTEZIENE DE UTILIZARE PUBLICĂ"** s-au prelevat probe de la nivelul unor surse publice de pe rază comunei Nicolae Bălcescu, în vederea efectuarii analizelor chimice și bacteriologice, după cum urmează:

Nr. crt	Data recoltării	Punct de recoltare	Tipul sursei	Rezultat.ex. bacteriologic	Rezultat ex fizico-chimic	Nr raport de încercare
1.	22.10.2026	Fam. Grigoraș Maria Str. Principală, nr.155 Sat Sîrbi	Fântână publică	**Necorespunzător**	**Necorespunzător**	1672
2.	22.10.2026	Nr.30 Sat Bălănești	Izvor captat	**Necorespunzător**	**Corespunzător**	1673
3.	22.10.2026	Fam. Guguian,nr.50 Sat Lehancea	Fântână publică	**Necorespunzător**	**Necorespunzător**	1674
4.	22.10.2026	Nr.3 Sat Plopu	Izvor captat	**Necorespunzător**	**Corespunzător**	1675
5.	22.10.2026	Nr.302 Sat Căbești	Izvor captat	**Necorespunzător**	**Corespunzător**	1676

La toate sursele menționate în tabelul anterior se înregistrează depășiri la o parte din parametrii bacteriologici analizați.

Veți proceda la curățarea și dezinfecția surselor, verificarea amplasamentului și a zonelor învecinate, urmate de repetarea analizelor pentru parametrii neconformi. Până atunci aceste surse vor fi inscripționate cu înscrisul **"apă nepotabilă'.**

La sursele menționate în tabelul anterior la pozițiile 1 și 3 se constată depășiri la parametrul ***nitrat*** *cu risc de apariție a* ***methemoglobinemei acute****!*

Aceste surse vor fi inscripționate cu înscrisul ***" apă nepotabilă"*** *și avertismentul suplimentar* ***"apa nu este bună de folosit pentru sugari și copiii mici 0 – 3 ani".***

În cazul în care apa din fântânile și izvoarele publice are concentrația de *nitrați* mai mare decât valoarea prevăzută de lege, conform H.G. Nr. 971/2023, unitatea administrativ-teritorială este obligată să asigure apă potabilă fără plată pentru sugari și copiii mici până la 3 ani, precum și pentru femeile gravide sau care alăptează, în lipsa unei surse alternative de apă potabilă.

Menționăm că procedurile de dezinfecție nu influențează valoarea nitratului.

Autoritățile locale vor informa corespunzător populația privitor la calitatea apei din sursele respective, prin inscripționare corectă și vor informa medicul de familie.

Municipiul Bacău, str.Vasile Alecsandri nr. 45, cod 600011
Tel. 0234/512850, Fax: 0234/524875, mail: dspjbacau@aspjbacau.ro
www.ms.ro www.aspjbacau.ro

<u>Medicii de familie din localitățile în care apa din fântânile și izvoarele publice este necorespunzătoare trebuie să informeze populația asupra riscurilor pentru sănătate ale folosirii unei ape de calitate necorespunzătoare și asupra măsurilor pe care aceștia trebuie să le ia pentru a-și proteja sănătatea.</u>

Se vor identifica soluții pentru asigurarea apei potabile către populație (foraje de mare profunzime, pompe manuale, sistem centralizat).

<u>Producătorul de apă are obligația să afișeze pe site-ul propriu rezultatele ale rapoartelor de încercare și recomandările Direcției de Sănătate Publică a Județului Bacău!</u>

Sursele publice vor fi întreținute prin curățare și dezinfectate periodic (conform Ord. 119/2014, cu modificările și completările ulterioare) și analizate cel puțin o dată pe an.

Vă trimitem atașat copia buletinului de analiză.

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Mihaela ARIM

Semnat digital de:
Arim Carmen-Mihaela
Aprobare
04.11.2026 12:17:28
(GMT+02:00)

p.Șef Departament Supraveghere în Sănătate Publică

Semnat digital de:
Voinea Linda-Ioana
Avizare
04.11.2026 11:34:52
(GMT+02:00)

Șef Compartiment E.F.R.M

Semnat digital de:
Balasoiu Nicoleta
Avizare
03.11.2026 09:25:29
(GMT+02:00)

Document semnat electronic calificat

Semnat digital de:
Mandrila Daniela
Intocmit
02.11.2026 11:22:19
(GMT+02:00)